



PREFETTURA U.T.G. DI REGGIO EMILIA

protocollo.prefre@pec.interno.it

PREFETTURA U.T.G. DI MODENA

protocollo.prefmo@pec.interno.it

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

PROVINCIA DI MODENA

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

COMUNE DI REGGIO EMILIA

comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

COMUNE DI SCANDIANO (MO)

scandiano@cert.provincia.re.it

COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

casalgrande@cert.provincia.re.it

COMUNE DI SASSUOLO (MO)

comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

ARMA DEI CARABINIERI

COMANDO PROVINCIALE CC REGGIO EMILIA

tre31847@pec.carabinieri.it

ARMA DEI CARABINIERI

COMANDO PROVINCIALE CC MODENA

tmo28726@pec.carabinieri.it

ARMA DEI CARABINIERI

COMPAGNIA CC REGGIO EMILIA

tre27539@pec.carabinieri.it

ARMA DEI CARABINIERI

COMPAGNIA CC SCANDIANO

tre31680@pec.carabinieri.it

ARMA DEI CARABINIERI

COMPAGNIA CC CASALGRANDE

tre22626@pec.carabinieri.it

ARMA DEI CARABINIERI COMPAGNIA CC SASSUOLO

tmo31983@pec.carabinieri.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO REGGIO EMILIA

com.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

(Uff. Prevenzione Incendi): com.prev.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

(Sala Operativa): com.salaop.reggioemilia@cert.vigilfuoco.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA**

com.modena@cert.vigilfuoco.it

(Uff. Prevenzione Incendi):

com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

(Sala Operativa):

com.salaop.modena@cert.vigilfuoco.it

QUESTURA DI REGGIO EMILIA

ab.quest.re@pecps.poliziadistato.it

QUESTURA DI MODENA

ab.quest.mo@pecps.poliziadistato.it

POLIZIA LOCALE REGGIO EMILIA

polizia.municipale.reggioemilia@pec.municipio.re.it

POLIZIA LOCALE UNIONE TRESINARO SECCHIA

unione@pec.tresinarosecchia.it

POLIZIA LOCALE SASSUOLO

poliziamunicipale@cert.comune.sassuolo.mo.it

Oggetto: Oggetto: elettrificazione della linea ferroviaria Reggio Emilia- Sassuolo Radici alla tensione di 3 kV in corrente continua - AVVISO DI ATTIVAZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE.

Si allega alla presente l'avviso con il quale si informa che a partire dal prossimo 15 dicembre 2022 le condutture elettriche a 3 kV c.c. per gli impianti, le apparecchiature e l'alimentazione della Trazione Elettrica della linea Reggio Emilia – Sassuolo Radici sono da considerare **permanentemente in tensione.**

Per la parte di propria competenza, si pregano tutti i destinatari della presente di dare la più ampia diffusione dell'allegato avviso e di coinvolgere gli uffici periferici affinché il personale interessato ne sia portato a conoscenza.

Si chiede anche l'esposizione dell'allegato avviso nelle bacheche, negli albi e nei vari luoghi preposti per la diffusione al pubblico.
Distinti saluti.

Ing. Fabrizio Maccari
Responsabile Area Tecnica

AVVISO

ATTIVAZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE PER GLI IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA SULLA LINEA REGGIO EMILIA – SASSUOLO RADICI

Ad ogni effetto, si porta a conoscenza che, a partire **dalle ore 4:00 del giorno 15 dicembre 2022**, dovranno essere considerate come **poste permanentemente sotto tensione elettrica**, ad alto potenziale, le condutture di contatto e di alimentazione a 3000 V della linea ferroviaria Reggio Emilia – Sassuolo Radici

Dalla suddetta data è quindi **pericolosissimo** il contatto diretto od indiretto (anche a mezzo di bastoni, corde o simili) con i fili e con gli isolatori delle condutture.



TALI CONTATTI PROVOCANO LA MORTE



Speciale attenzione si raccomanda a **chi passa sotto le condutture** con attrezzi, scale, pertiche, ecc. Negli attraversamenti di passaggi a livello l'altezza dei carichi dei veicoli in transito non deve superare i limiti imposti dal Codice della Strada.

Dovrà essere anche **evitato di toccare** animali, piante e oggetti in genere che si trovino in contatto, anche se imperfetto o discontinuo, con dette condutture o isolatori.

Si raccomanda pure di **astenersi dal toccare** qualunque altro filo, di linee elettriche in bassa tensione o telefonico che, per allungamento anormale o per rottura, potrebbe essere accidentalmente in contatto con le condutture elettriche.

In caso di infortunio **non dovrà essere toccata**, nemmeno in modo indiretto, la persona che fosse ancora in contatto con le condutture elettriche. In tali circostanze, **l'unico provvedimento** efficace da prendere è **dare immediato avviso dell'infortunio** a questo Gestore dell'Infrastruttura e chiamare sul posto l'emergenza sanitaria **118** ed i vigili del fuoco **115**.

Infatti, per distaccare la persona infortunata in contatto con le condutture elettriche è necessario impiegare, **esclusivamente**, mezzi isolanti, oppure occorre **avere la conferma di toltà tensione** dall'impianto ferroviario.

Al fine di evitare contatti diretti o scariche pericolose per le persone, le attività di taglio e potatura di piante ubicate a distanza ravvicinata dalla linea ferroviaria **possono essere svolte solo se i conduttori di trazione elettrica sono stati preventivamente posti fuori tensione e messi in sicurezza** per tutta la durata dei lavori, e persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura **devono sempre rispettare la minima distanza di sicurezza non inferiore a 3,5 m dagli stessi conduttori**.

Informare questo Gestore dell'Infrastruttura al **numero 313 8812800** delle anomalie rilevate lungo le condutture elettriche di cui si tratta può evitare gravi danni alle persone e quindi chiunque spontaneamente si interessa al riguardo compie azione civile e meritoria