



Esecuzione scavo mt40
 Posa tubo dm 125 mm
 Posa cavo 3x95+35AL mt60
 Partenza da cabina MT COND. VEGGIA
 (incorporata in edificio) **PUNTO A**,
 ed arrivo a nuova morsetteria da posare
 contestualmente allo scavo **PUNTO B**

ZONA DI REGGIO EMILIA

Pratica n° _____ Compilato da _____ Disegno n° _____

**COSTRUZIONE ELETTRODOTTO SOTTERRANEO A V 380 SU TERRENO COMUNALE IN PIAZZA MATTEOTTI
 COMUNE DI CASALGRANDE CAP 42013**

Prev. n° _____ C.I.:U4 R _____ ODS n° _____ OD X PERMESSI N. _____

TOTALE M. SCAVO 40 SCALA 1: 500