

# **FRONTESPIZIO PROTOCOLLO**

**Protocollo n. 2176 del 03/02/2026**

**Classificazione 06/07 Fascicolo 3/2026**

**Oggetto: PARERE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' LUNGO LA VIA S.STATALE PER ACCESO AL LOTTO LIDL**

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

**IL PUBBLICO UFFICIALE**

---

Parere LLPP 2026.pdf.p7m  
163A19451B9A2575FAEC00175FFB29FF2D99A183313DEE7950D10E40BAAFA4B5374AB6CA8C95AA53  
25A27FAA58FF455937E0797AD1636D0518D7C056E730501A



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta', 1 - Cap. 42013 (RE) Tel. n: 0522 998511

Cod. Fisc. e P. IVA: 00284720356

E-mail: [urp@comune.casalgrande.re.it](mailto:urp@comune.casalgrande.re.it) Sito internet: [www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it)

## SETTORE PATRIMONIO E LLPP

Spett.le  
**LIDL ITALIA SRL**  
Via Augusto Ruffo n.36  
37040 Arcole (VR)

**Oggetto: NUOVA FILIALE LIDL – Parere per l'autorizzazione all'esecuzione di opere di miglioramento della viabilità lungo la via Statale nel tratto prospiciente la nuova media struttura di vendita alimentare – Via Strada Statale 467, n. 13 a Casalgrande.**

In riferimento all'istanza pervenuta in data 31/01/2026 in atti al prot.1999, relativa all'autorizzazione all'esecuzione di opere di miglioramento della viabilità lungo la via Statale nel tratto prospiciente la nuova media struttura di vendita alimentare LIDL, con la presente si esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che:

- venga eliminato il cordolo stradale di separazione delle carreggiate da sostituire con semplice segnaletica orizzontale;
- la cordonata ANAS semi sormontabile (particolare 5) sia dotata di due delineatori speciali di ostacolo da installare per entrambi i sensi di marcia (Figura II 472 art. 177 reg.esec. Codice della strada);
- gli archetti para pedonali vengano installati ad una distanza tra loro pari ad almeno m.1.20;
- tutta la segnaletica verticale, impiegata per le opere di miglioramento della viabilità, abbia una rifrangenza in Classe 2.

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Lavori Pubblici e Patrimonio  
(Arch. Salvatore D'Amico)  
*documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)