



the energy house

Bologna, 12/08/2026

ACR004154

DICEOR-CRE Prot.2026:622

Trasmessa a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà n.1 - 42013
PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it

e p.c.
Snam rete gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via L. Pasteur 10/A
42122 – Reggio Emilia

OGGETTO: Valutazione Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale n.4/2018 smi, con procedimento unico su nuova cava "Fornace 1, ampliamento SNAM" - verbale della 2° seduta del 28/07/2026 decisoria della Conferenza dei servizi –

Metanodotto interferito: POTENZIAMENTO CASALGRANDE SCANDIANO DN 300

Con riferimento alle integrazioni progettuali trasmesse alla Scrivente, al verbale della Conferenza di Servizi prot. 06/03 del 31/07/2026 e alle precedenti comunicazioni intercorse, si conferma che le opere in progetto interferiscono con infrastrutture di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A..

In particolare, l'intervento interessa il metanodotto denominato "Potenziamento Casalgrande Scandiano DN 300", attualmente in esercizio, per il quale risulta regolarmente costituita una fascia di servitù pari a 11,00 m per parte dall'asse della condotta. Inoltre, come già indicato nel precedente nulla osta prot. n. 1164 del 27/11/2019, dovrà essere rispettata una fascia di garanzia dal ciglio finale dello scavo della cava pari a 20,00 m per parte dall'asse della condotta.

Si evidenzia altresì che, come a Voi noto, l'area interessata dall'intervento risulta coinvolta dalle lavorazioni relative alla variante del suddetto metanodotto, attualmente in fase di ultimazione.

Alla luce di quanto sopra, Snam Rete Gas S.p.A. esprime, per quanto di competenza, parere tecnico di massima favorevole all'intervento in argomento.

Resta inteso che la Scrivente rimane in attesa della formale convocazione nell'ambito del procedimento autorizzativo regionale ai sensi del D.P.R. n. 128/1959, nel corso del quale provvederà a trasmettere le prescrizioni tecniche di dettaglio da osservare per la realizzazione delle opere.

Distretto Centro orientale

Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: Milano (MI), Via Vezza d'Oglio, 6
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle opere in oggetto.

Sottolineiamo infine che, i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, pertanto all'interno delle fasce asservite, ad esclusione di quanto autorizzato, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Reggio Emilia tel. 0522-558050 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Distinti saluti.



DANIELE RIZZI
12/08/2026 16:41:06 UTC+0200